

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0105**  
**о наложении административного взыскания**  
**за нарушение требований в области пожарной безопасности**

"06" мая 2015 г.

г. Кострома

Я, государственный инспектор Костромского района по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Беликова Наталья Николаевна рассмотрел(-а) протоколы об административных правонарушениях № 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 от 06.05.2015 года и материалы на должностное лицо: Егорову Ольгу Николаевну, 27.08.1978 г.р.

проживающего(-ую): п. Зарубино, д. 1, кв. 14

работающего (-ую): ООО «Управляющая компания «ГАРАНТ»

в качестве директор

Материалами установлено, должностное лицо: Егорова Ольга Николаевна.

«06» мая 2015 года в «14» часов «10» минут в зданиях и помещениях многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Костромской район, Бакшеевское сельское поселение, п. Зарубино, д. 15, д. 17, д. 19, д. 19 а, нарушил(-а) требования пожарной безопасности,

а именно:

**Многоквартирный жилой дом п. Зарубино, д. 15**

1-й подъезд

- На 4-ом этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее - ППР в РФ).
- Люк, ведущий из лестничной клетки на кровлю не является противопожарным 2-го типа, что является нарушением п. 8.4\* Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97\*

Подвал 1-го подъезда

- Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.
- Допускается хранение оборудования, мебели и других предметов, что является нарушением п.п. б) п. 23 ППР в РФ.

2-й подъезд

- На 2-ом, 3-м и 4-ом этажах эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.
- Допускается загромождение путей эвакуации на лестничной площадке между 2-м и 3-м этажами различными материалами, мебелью и другими предметами, что является нарушением п.п. б) п. 35 ППР в РФ.

Подвал 2-го подъезда

- Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.
- Эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции, что является нарушением п.п. а) п. 42 ППР в РФ.

3-й подъезд

- На 1-ом, 3-м и 4-ом этажах эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.
- Допускается загромождение путей эвакуации на лестничной площадке между 1-м и 2-м этажами различными материалами, мебелью и другими предметами, что является нарушением п.п. б) п. 35 ППР в РФ.
- Люк, ведущий из лестничной клетки на кровлю не является противопожарным 2-го типа, что является нарушением п. 8.4\* СНиП 21-01-97\*

**Подвал 3-го подъезда**

12. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.
13. Допускается хранение оборудования, мебели и других предметов, что является нарушением п.п. б) п. 23 ППР в РФ.

**Многоквартирный жилой дом п. Зарубино, д. 17**

**1-й подъезд**

1. На 2-ом и 4-ом этажах эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.
2. Люк, ведущий из лестничной клетки на кровлю не является противопожарным 2-го типа, что является нарушением п. 8.4\* Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97\*
3. Допускается загромождение путей эвакуации на лестничной площадке между 3-м и 4-м этажами бытовыми предметами, что является нарушением п.п. б) п. 35 ППР в РФ.

**Подвал 1-го подъезда**

4. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.
5. Эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции, что является нарушением п.п. а) п. 42 ППР в РФ.
6. Допускается хранение оборудования, мебели и других предметов, что является нарушением п.п. б) п. 23 ППР в РФ.

**2-й подъезд**

7. На 2-ом, 3-м и 4-ом этажах эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.

**Подвал 2-го подъезда**

8. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.
9. Допускается хранение оборудования, мебели и других предметов, что является нарушением п.п. б) п. 23 ППР в РФ.

**3-й подъезд**

10. На 1-ом этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.
11. Люк, ведущий из лестничной клетки на кровлю не является противопожарным 2-го типа, что является нарушением п. 8.4\* СНиП 21-01-97\*

**Подвал 3-го подъезда**

12. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.
13. Допускается хранение оборудования, мебели и других предметов, что является нарушением п.п. б) п. 23 ППР в РФ.

**Многоквартирный жилой дом п. Зарубино, д. 19**

**1-й подъезд**

1. На 1-ом, 2-ом, 3-м и 4-ом этажах эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.
2. Допускается хранение вещей и мебели под лестничным маршем, что является нарушением п.п. к) п. 23 ППР в РФ.

Подвал 1-го подъезда

3. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.
4. Эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции, что является нарушением п.п. а) п. 42 ППР в РФ.
5. Допускается хранение оборудования, мебели и других предметов, что является нарушением п.п. б) п. 23 ППР в РФ.

2-й подъезд

6. На 1-ом, 2-ом, 3-м и 4-ом этажах эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.

Подвал 2-го подъезда

7. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.
8. Эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции, что является нарушением п.п. а) п. 42 ППР в РФ.
9. Допускается хранение оборудования, мебели и других предметов, что является нарушением п.п. б) п. 23 ППР в РФ.

3-й подъезд

10. На 2-ом этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.

**Многоквартирный жилой дом п. Зарубино, д. 19 а**

1-й подъезд

1. На 1-ом, 3-м и 4-ом этажах эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.

Подвал 1-го подъезда

2. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.
3. Эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции, что является нарушением п.п. а) п. 42 ППР в РФ.
4. Допускается хранение оборудования, мебели и других предметов, что является нарушением п.п. б) п. 23 ППР в РФ.

2-й подъезд

5. На 3-м этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.

Подвал 2-го подъезда

6. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.
7. Эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции, что является нарушением п.п. а) п. 42 ППР в РФ.
8. Допускается хранение оборудования, мебели и других предметов, что является нарушением п.п. б) п. 23 ППР в РФ.

3-й подъезд

9. Допускается хранение вещей и мебели под лестничным маршем, что является нарушением п.п. к) п. 23 ППР в РФ.
10. Люк, ведущий из лестничной клетки на кровлю не является противопожарным 2-го типа, что является нарушением п. 8.4\* Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97\*

## Подвал 3-го подъезда

11. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п. 42 ППР в РФ.
  12. Эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции, что является нарушением п.п. а) п. 42 ППР в РФ.
  13. Допускается хранение оборудования, мебели и других предметов, что является нарушением п.п. б) п. 23 ППР в РФ.

## 4-й подъезд

14. На 1-ом, 2-ом, 3-м и 4-ом этажах допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением п.п. в) п.42 ППР в РФ.

При рассмотрении должностное лицо – директор ООО «УК «ГАРАНТ» Егорова Ольга Николаевна присутствовала.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.6, ст. 29.9, ст. 29.10, ст. 4.4 ч.2, Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении  
и принимая во внимание п.1 ч.1 ст.4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - раскаяние лица, совершившего административное правонарушение

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Должностное лицо: Егорову Ольгу Николаевну привлечь к административной ответственности по части 4 статьи 20.4. КоАП РФ в виде: штрафа в размере 15000 (пятнадцати тысяч) рублей
  2. Объявить законному представителю юридического лица, что он и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии у вышестоящего государственного инспектора по пожарному надзору Костромского района по адресу: г. Кострома ул. Коллективная, д. 21 «а» или в суде по месту регистрации.
  3. Разъяснить, что при неуплате суммы штрафа в течении 60 дней штраф будет взыскан в принудительном порядке.

*Разъясняется порядок уплаты штрафа и указываются реквизиты расчетного счета.*  
Егорова Ольга Николаевна – директор ООО «УК «ГАРАНТ»

(Фамилия, Имя, Отчество плательщика)

Идентификационный номер (лицевой счет): 244108105

УФК по Костромской

ИНН: 440104919

КПП 440101001

Nº p/c: 401018107

БИК: 043469001;

OKTMO: 34701000

КБК: 17711627000016000140

Подпись лица, вынесшего постановление

Н.Н. Беликова

## Копию постановления получили

(дата, подпись правонарушителя)

ФИО

## Отметка об исполнении постановления

Отметка об исполнении постановления Постановление № от " " 20 г.

исполнено

(указывается дата и номер финансового документа)